
	<b>KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A.</b>	Nr ewid.: 27/ZC/2016
	Audyt efektywności energetycznej Ograniczenie strat związanych z przepływami mocy biernej Wykonanie centralnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 6 kV dla KWK „Mysłowice-Wesoła” i KWK „Wieczorek”	Strona/Stron 61/64

**Załącznik nr 1 do audytu efektywności energetycznej**

**KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ**

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		22 styczeń 2016	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		<b>OGRANICZENIE STRAT ZWIĄZANYCH Z PRZEPŁYWAMI MOCY BIERNEJ</b>	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Wykonanie centralnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 6 kV dla KWK „Mysłowice-Wesoła” i KWK „Wieczorek.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		<b>Katowicki Holding Węglowy S.A.</b> ul. Damrota 16-18 40-022 Katowice NIP: 634-001-35-13	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	13.08.2015 r.	10
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	7 345 816	{GJ/rok} lub [kWh/rok]	631,626 [toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	22 260 048	{GJ/rok} lub [kWh/rok]	1 914,020 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	6 539		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	<b>Roman Kołodziej</b>		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	(32) 237 63-34; 665-892-861		
Podpis:			

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

83