



0. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		19 stycznia 2016 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		w zakresie modernizacji lub wymiany układów pompowych i pomp	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polegało na modernizacji układu dwóch pomp przevalowych 1PZ1 i 1PZ2 wody zasilającej kotły OP230 poprzez zastosowanie wysokosprawnych silników elektrycznych typu SEE 315 ML2 i falowników typu VLT AQUA Drive FC 202 Danfoss w Grupie Azoty Zakładach Chemicznych „Police” S.A.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 72-010 Police ul. Kuźnicka 1 NIP: 851-02-05-573	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
Nie dotyczy	Nie dotyczy	30.07.2014	5 lat
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej	322 118	[kWh/rok]	27,697 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	976 114	[kWh/rok]	83,931 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	261,560		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	inż. Ireneusz Dyjenciński		
Nr uprawnienia:	Nie dotyczy		
Nr telefonu:	601 692 066		
Podpis:			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
ul. Kuźnicka 1; 72-010 Police
t. +48 91 317 17 17, f. +48 91 317 36 03
NIP: PL 851-02-05-573
REGON: 810822270 KRS 0000015501
Kapitał zakładowy i wpłacony: 750 000 000 PLN
-30-

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Anna Podolak

Dyrektor
Centrum Energetyki

Andrzej Chodyniecki
Prokurent