



0. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		19 stycznia 2016 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		w zakresie wymiany silników elektrycznych	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polegało na wymianie silników elektrycznych na nowoczesne silniki energooszczędne w "obszarze energetyki" w Grupie Azoty Zakładach Chemicznych "Police" S.A.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		<p style="text-align: center;">Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 72-010 Police ul. Kuźnicka 1 NIP: 851-02-05-573</p>	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
Nie dotyczy	Nie dotyczy	17.12.2015	5 lat
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej	46 415	[kWh/rok]	3,991 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	140 652	[kWh/rok]	12,094 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	37,689		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	inż. Ireneusz Dyjeciński		
Nr uprawnień:	Nie dotyczy		
Nr telefonu:	601 692 066		
Podpis:			

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
ul. Kuźnicka 1; 72-010 Police  
t. +48 91 317 17 17, f. +48 91 317 36 03  
NIP: PL 851-02-05-573  
REGON: 810822270 KRS 0000015501  
Kapitał zakładowy i wpłacony: 750 000 000 PLN  
-30-

Wiceprezes Zarządu  
  
mgr inż. Anna Podolak

Direktor  
Centrum Energetyki  
  
Andrzej Chodyniecki  
Przekurent

279 E

23