
	<b>PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - GLIWICE SP. Z O.O.</b>	Dział Dyspozycji Ruchu i Eksploatacji TE/10.2/2016
	<b>Przebudowa węzła grupowego na węzły indywidualne</b>	Strona 27 / 27

## ZAŁĄCZNIK NR 1. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		<b>Data wykonania</b>	
		<b>18 styczeń 2016</b>	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		<b>OGRANICZENIE STRAT W SIECIACH CIEPŁOWNICZYCH</b>	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przebudowa węzła grupowego na węzły indywidualne i modernizacja sieci ciepłowniczej na preizolowaną	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		<b>Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o.</b> ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
	-	31.12.2015 r.	30
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	5160	GJ/rok	123,26 toe/rok
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	6217	GJ/rok	148,51 toe/rok
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	489		ton/rok
<b>Dane audytora efektywności energetycznej</b>			
Imię i Nazwisko:	Bartosz Jasiński		
Nr uprawnień:	G-2/E/61/481/11; G-2/D/06/481/11		
Nr telefonu:	32 33 50 110		
Podpis:			

\* w przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego

\*\* w przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego

\*\*\* na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisji do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.