
	WĘGLOKOKS ENERGIA NSE SP. Z O.O.	Nr ewid.: 20.3/ZC/2016
	Audyt efektywności energetycznej Ograniczenie strat ciepła w sieciach ciepłowniczych Modernizacja odcinków sieci ciepłowniczej. Wymiana starych odcinków tradycyjnej sieci ciepłowniczej na nowe wykonane w technologii z rur preizolowanych	Strona/Stron 28/28

ZAŁĄCZNIK NR 1 do audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		22 styczeń 2016 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		OGRANICZENIE STRAT CIEPŁA W SIECIACH CIEPŁOWNICZYCH	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Modernizacja odcinków sieci ciepłowniczej. Wymiana starych odcinków tradycyjnej sieci ciepłowniczej na nowe wykonane w technologii z rur preizolowanych.	
Dane podmiotu lub podmiotu upowaznionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Węglkoks Energia NSE Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 2 32-620 Brzeszcze NIP: 646-134-72-65	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	15.12.2015 r.	30
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	8 788,686	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	209,914 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	10 588,778	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	252,909 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	1 005,405		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Anna Tamaka		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	(32) 237-63-31; 693-195-932		
Podpis:			

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok