
	WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SP. Z O.O.	Nr ewid.: 371/ZC/2016
	Audyt efektywności energetycznej. Rozbudowa układu sprężania powietrza w KWK „Bielszowice” o układ odzysku ciepła ze sprężarek i jego wykorzystanie do podgrzewu wody sieciowej w magistrali ciepłowniczej	Strona/Stron 13/19

10. Załączniki

Załącznik 1 Karta efektywności energetycznej dla zrealizowanego przedsięwzięcia

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		22 listopad 2016	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Odzysk energii w procesach przemysłowych	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Rozbudowa układu sprężania powietrza w KWK „Bielszowice”, ul. Halembaska 160, 41-711 Ruda Śląska o układ odzysku ciepła ze sprężarek i jego wykorzystanie do podgrzewu wody sieciowej w magistrali ciepłowniczej	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Węglkokoks Energia ZCP Sp. z o.o. ul. Szyb Walenty 32 41-700 Ruda Śląska NIP: 641-100-64-44	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		28.10.2016r.	20
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	11 080,81	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	264,66 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	14 343,88	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	342,60 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	1347,41		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Mateusz Kasprzyk		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	(32) 237 63 91, 692 440 141		
Podpis:			

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.