
	<b>WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SP. Z O.O.</b>	Nr ewid.: 28/ZC/2016
	Audyt efektywności energetycznej Zabudowa układu stabilizacji ciśnienia wody zasilającej kotły w EC Mikołaj – montaż falowników na pompach nr 2 i 3	Strona/Stron 15/15

**Załącznik nr 1 do audytu efektywności energetycznej**

**KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ**

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		<b>Data wykonania</b> 18 styczeń 2016 r.	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		MODERNIZACJA LUB WYMIANA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Zabudowa układu stabilizacji ciśnienia wody zasilającej kotły w EC Mikołaj opartego o falowniki na pompach nr 2 i 3 regulujące prędkość obrotową pomp ograniczając tym samym straty energii elektrycznej wynikające z regulacji dławieniowej starych pomp.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		<b>Węglkokoks Energia ZCP Sp. z o.o</b> ul. Szyb Walenty 32 41-700 Ruda Śląska NIP: 641-100-64-44	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		10 kwiecień 2014 r.	5
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	205 289	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	17,652 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	622 088	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	53,490 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	183		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	Grzegorz Urbanek		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	785 003 258, (32) 237 63 91		
Podpis:			

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok