

**1 Karta audytu efektywności energetycznej**

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		<b>Data wykonania</b>	
		27 stycznia 2016 r.	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		W zakresie ograniczeń strat w sieciach ciepłowniczych	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Wprowadzenie pierwszej fazy systemu monitoringu i sterowania pracą systemu ciepłowniczego w Warszawie, pozwalającego na zintegrowane zarządzanie wybranymi parametrami i jego elementami składowymi (3 przepompownie, 79 komór i 2500 węzłów ciepłych).	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa KRS 0000146143, Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy NIP 525-000-56-56, REGON 015314764	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
23.10.2013 r.	31.12.2016 r.	Nie dotyczy	12
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	127 587,286	[GJ/rok]	3 047,370 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	89 311,100	[GJ/rok]	2 133,159 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	8 322,926		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Dariusz Koc		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	691 956 504		
Podpis:			

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok