


| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  |  | Data wykonania   |   |           |
|--|--|--|---|-----------|
|  |  | 22 stycznia 2016   |   |           |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej  |  |  |   |           |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej  |  | Montaż kompaktowego węzła ciepłego w zakładzie CH-1 w Chełmku  |   |           |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków)   |  | Przedsięwzięcie polega na montażu kompaktowego węzła ciepłego w zakładzie CH-1 w Chełmku.                |   |           |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa) w którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane |  | Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 76, 03 – 301 Warszawa; NIP 837-000-06-34 |   |           |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*   | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej** | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**                         | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii |           |
| -  | -  | 01.10.2014   | 5   |           |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)   |  |  |   |           |
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej   | 4555,366   | [GJ/rok] lub [kWh/rok]   | 108,803   | [toe/rok] |
| Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej   | 5921,975   | [GJ/rok] lub [kWh/rok]   | 141,444   | [toe/rok] |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***   | 562,351  |  |   | [ton/rok] |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej  |  |  |   |           |
| Imię i nazwisko  | Piotr Kukła, Tomasz Soszka   |  |   |           |
| Nr uprawnień   | nie dotyczy  |  |   |           |
| Nr telefonu  | 603 554 419, 668 227 716   |  |   |           |
| Podpis   |        |  |   |           |

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.