


ZAŁĄCZNIK NR 3

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ -

| | | | |
|--|--|--|--|
| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | |
| | | 19.12.2016r. | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | | Modernizacja kotłowni parowej w POLMOS Żyrardów Sp.zo.o.-montaż ekonomizerów do kotłów | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | | Przedsięwzięcie polega na zastosowaniu usprawnienia umożliwiającego odzysk energii ze spalin w istniejącej kotłowni parowej, którego zakres techniczny przewiduje montaż dwóch ekonomizerów (wymienników spaliny/woda) służących do odzysku ciepła ze spalin na rzecz podgrzewania wody zasilającej kierowanej do kotłów parowych. | |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: | | POLOMOS ŻYRARDÓW Sp. z o.o. | |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*: | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*: | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**: | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |
| n/d | n/d | 27.11.2015r. | 10 |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | | | |
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej: | 620 012 | [kWh/rok] | 53,3 [toe/rok] |
| Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: | 682 014 | [kWh/rok] | 58,6 [toe/rok] |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***: | 112,7 | | [ton/rok] |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | |
| Imię i nazwisko: | Robert Staszków | | |
| Nr uprawnień: | nie dotyczy | | |
| Nr telefonu: | 691-397-330 | | |
| Podpis: |  | | |

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

