

1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		05.12.2016	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja sieci ciepłowniczej na osiedlu Reja		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Wymiana tradycyjnej sieci ciepłowniczej podziemnej na preizolowaną na terenie miasta Hajnówka planowane do zrealizowania w 2017 r.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Ul. Łowcza 4 17-200 Hajnówka		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
01.05.2017	01.07.2017	-	25
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1576,59	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	37,66 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1182,44	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	28,24 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	150		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Marek Szczerba		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	(85) 682 60 58		
Podpis:	<i>Marek Szczerba</i>		

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
tel./fax 85-682 26 85, tel. 85-682 60 85
Reg. 050510038, NIP 543-020-03-13

Plik:	Audyt Efektywności Energetycznej PEC Hajnówka – Modernizacja sieci ciepłowniczej na osiedlu Reja	Strona:	2
Inwestor:	PEC Sp. z o.o. w Hajnówce	Autor:	mgr inż. Marek Szczerba