


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – WERSJA DO EDYCJI

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		26 styczeń 2017r	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Wymiana odcinków sieci ciepłej miast Poznania i Swarzędza wykonanych w technologii tradycyjnej na sieci preizolowane.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polegało na wymianie odcinków sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii tradycyjnej na sieć preizolowaną.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Veolia Energia Poznań S.A. ul. Gdyńska 54 61-016 Poznań NIP 777-00-00-755 REGON 630956570	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		Osiedle Oświecenia 60, 61-208 Poznań 29.09.2016 Osiedle Bohaterów II Wojny Światowej 67-80, 61-383 Poznań 30.09.2016 Ul. Druskiennicka 1, 60-476 Poznań 07.09.2016 Osiedle Lecha 114, 61-298 Poznań 15.09.2016 Osiedle Czwartaków 16, 62-020 Swarzędz 30.09.2016	30
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	966,89	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	23,09 [toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	690,36	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	16,49 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	58,82		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Małgorzata Lisiewicz		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	+48 8 211 387		
Podpis:			

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu