


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			27.03.2017r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej		Modernizacja systemu zasilania z grupowego węzła ciepłego poprzez przebudowę tego systemu na węzły indywidualne		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)		Przedsięwzięcie polega na modernizacji systemu zasilania z grupowego węzła ciepłego zlokalizowanego przy Os. Parkowe 2. Węzeł grupowy służył do zasilania węzłów indywidualnych hydroelewatorowych zlokalizowanych w poszczególnych budynkach. W ramach modernizacji tego systemu zastosowano węzły indywidualne wraz z budową nowych przyłączy wysokoparametrowych oraz likwidacją starej sieci niskoparametrowej z grupowego węzła ciepłego		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane		Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo, Os. Parkowe 2, NIP: 742-000-06-48		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej **:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej **:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii	
nie dotyczy	nie dotyczy	28.09.2016	20	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1 012,256	[GJ/rok]	24,177	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 688,443	[GJ/rok]	40,328	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	160,284			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	Paweł Jankowski			
Nr uprawienia:	nie dotyczy			
Nr telefonu:	505 348 954			
Podpis:				

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze nie zrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.