


2. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania
			marzec 2017 rok
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Przebudowa systemów zasilania obiektów obecnie zasilanych z grupowych węzłów ciepłych na węzły indywidualne.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie tego samego rodzaju w zakresie modernizacji przez budowę 22 indywidualnych węzłów w obiektach które obecnie są zasilane z grupowych węzłów ciepłych. Nowe węzły indywidualne wyposażone będą w wymienniki płytowe, pompy z płynną regulacją obrotów, automatykę pogodową i zamknięte układy z przeponowym naczyniem wzbiorczym.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn. Województwo Warmińsko-Mazurskie. NIP 739 02 00 206; KRS: 0000072800	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
14.07.2017r.	15.09.2017r.	nie dotyczy	5
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	498,272	[GJ/rok]	11,901 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	488,307	[GJ/rok]	11,663 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	46,364		[Mg/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Wojciech Hyjek		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	512 139 192		
Podpis:			

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.