


1. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania: 30 listopada 2016r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Wymiana napowietrznej magistrali ciepłowniczej DN600 na magistralę ciepłowniczą z rur i kształtek preizolowanych DN500 z izolacją cieplną typu "plus".		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Wymiana napowietrznej magistrali ciepłowniczej DN600 o łącznej dł. 849m, na magistralę ciepłowniczą z rur i kształtek preizolowanych z izolacją cieplną typu "plus" DN500.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Torowa 40, 88 - 100 Inowrocław		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
01 styczeń 2016r.	-----	28 wrzesień 2016r.	10	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	3 440	[GJ/rok]	82,2	[toe/rok]
	955 442	[kWh/rok]		
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	3 784	[GJ/rok]	90,4	[toe/rok]
	1 050 987	[kWh/rok]		
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:			326,6	[Mg/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Jacek Miklas			
Nr uprawnień:	---			
Nr telefonu:	52 355 22 15, 693 340 981			
Podpis:				

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.