



| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | | Data wykonania | |
|--|--|--|--|-----------|
| | | | 10 października 2016 | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | | Modernizacja układu chłodzenia wtryskarek | | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków): | | Modernizacja układu chłodzenia wtryskarek z zastosowaniem wymiennika "free coolingu" w przedsiębiorstwie IPP | | |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: | | INTERNATIONAL PLASTIK POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 05-311 Dębe Wielkie ul. Przemysłowa 1 NIP: 8222218896, REGON: 140880870 | | |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia* | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej * | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej ** | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: | |
| - | - | 4 lipca 2011 | 6 | |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | | | | |
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej: | 613 197,859 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 52,726 | [toe/rok] |
| Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: | 1 839 593,577 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 158,177 | [toe/rok] |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO2*** | 500,247 | | | [ton/rok] |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | | |
| Imię i Nazwisko: | mgr inż. Jarosław Kozub | | | |
| Nr uprawnień: | nie dotyczy | | | |
| Nr telefonu: | 607607454 | |  NIP 958 098 82 27 Regon 220071142 ul. Słowackiego 3 84-230 Rumia tel.: 58 743 64 11-13 fax: 58 743 64 29 | |
| Podpis: |  | | | |

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia/rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.