


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		7 marca 2017 r	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Wymiana izolacji cieplnej rurociągu napowietrznej sieci magistralnej DN500 w PEC Biała Podlaska		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Planuje się wymianę zdegradowanej izolacji cieplnej rurociągu napowietrznej sieci magistralnej o średnicy DN500 i długości 1850m. Istniejąca izolacja wykonana jest z wełny mineralnej. Planuje się zastosować izolację w postaci łubków z twardego poliuretanu lub łubków wraz z pustką powietrzną.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp z o.o. Ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska NIP 5370001649, REGON 030124339		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
30.06.2017+	31.08.2018+	-	5
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	16891,6	[GJ/rok]	403,4 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	18580,7	[GJ/rok]	443,8 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	1907,1		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Piotr Lehmann		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	+48 792-715-465		
Podpis:	 WIELKOPOLSKIE BIURO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Piotr Lehmann 61-249 Poznań, ul. Dnii Lubelskiej 16/34 tel. +48 792 715 465, NIP 782-242-11-74		

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok