


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		10.10.2016 r.	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie strat w sieciach ciepłowniczych, polegające na poprawie izolacji cieplnej rurociągów wraz z ich wyposażeniem w armaturę.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Demontaż zniszczonej izolacji (wełna, papa izolacyjna, siatka stalowa zatopiona w płaszczu klejowo-cementowym, blacha osłonowa) w sieci ciepłowniczej napowietrznej 2 x DN250 o długości 390 m, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów, wykonanie nowej izolacji (tubki ze sztywnej pianki poliuretanowej z zatopionym płaszczem osłonowym z blachy ocynkowanej).		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	„Energetyka” sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, NIP: 692-10-10-700		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		04.09.2015 r.	25
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	1 597,025	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	38,144 [toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 924,127	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	45,957 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	182,715		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	Stanisław Urbaniak 		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	667-871-034		
Podpis:			

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.