


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		9 października 2016	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja lokalnej sieci ciepłej	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków):		Remont i montaż izolacji termicznej na rurociągu ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji we Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej JASIEŃ w Gdańsku o długości 679,5 m.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		<b>WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JASIEŃ"</b> ul. DAMROKI nr 1, miejsc. GDAŃSK, kod 80-177, poczta GDAŃSK, kraj POLSKA NIP: 9570805053	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	29.10.2015	10
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	216 614,097	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	18,625 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	270 767,622	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	23,282 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	60,153		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i Nazwisko:	mgr inż. Jarosław Kozub		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	607607454		
Podpis:	 <i>Jarosław Kozub</i>		

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.