

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Data wykonania

9 października 2016

0002

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacji kotłowni poprzez zastąpienie urządzeń do spalania oleju opałowego, urządzeniami do spalania biomasy.
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków):	Modernizacja źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu poprzez wymianę palnika olejowego na palnik pelletowy wraz z osprzętem
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W GRABIU Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincja Toruńska 87-700 Aleksandrów Kujawski REGON: 006472125-00054 NIP: 8911264529

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	11.09.2014	5

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)

Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	0,000	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	0,000	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	395 344,992	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	33,994	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	129,917			[ton/rok]

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej

Imię i Nazwisko:	mgr inż. Jarosław Kozub
Nr uprawienia:	nie dotyczy
Nr telefonu:	607607454
Podpis:	<i>Jarosław Kozub</i>

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia/rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.Neptun EKO
Jarosław KozubNIP 958 098 82 27
Regon 220071142
ul. Słowackiego 3
84-230 Rumia
tel.: 68 743 64 11-13
fax: 68 743 64 29

0033