


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			10 października 2016	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja układu chłodzenia wtryskarek		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków):		Modernizacja układu chłodzenia wtryskarek z zastosowaniem wymiennika "free coolingu" w przedsiębiorstwie BENTOM w Koziegłowach		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		BENTOM Spółka Akcyjna Poczta: Czerwonak Kod pocztowy: 62-028 Ulica: Piaskowa 1B Miejscowość: Koziegłowy NIP: 7771009511, REGON: 630259664		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
-	-	21.01.2016	5	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1 508 138,226	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	129,677	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	4 524 414,677	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	389,030	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***	1 230,339			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	mgr inż. Jarosław Kozub		NIP 958 098 82 27 Regon 220071142	
Nr uprawnień:	nie dotyczy		ul. Słowackiego 3 84-230 Rumia tel.: 58 743 64 11-13 fax: 58 743 64 28	
Nr telefonu:	607607454		Neptun EKO Jarosław Kozub	
Podpis:				

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.