

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – WERSJA DO EDYCJI

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Data wykonania
	30 wrzesień 2016r

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej


Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja instalacji chłodniczych w firmie BRIDGESTONE Poznań
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej polegało na modernizacji systemu wytwarzania chłodu poprzez wyłączenie 8 wyeksploatowanych agregatów wody lodowej i zastąpienie ich istniejącym agregatem absorpcyjnym wykorzystującym do napędu ciepło odpadowe oraz dodatkowym wysokosprawnym agregatem śrubowym z możliwością płynnej regulacji wydajności
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Bridgestone Poznań Sp z o.o. Ul. Bałtycka 65 61-017 Poznań NIP 782-20-52-334 REGON 631164894

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	19.09.2016	5

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)

Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	3269,8	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	78,1	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	11374,9	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	271,7	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	889,0			[ton/rok]

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej

Imię i nazwisko:	Piotr Lehmann	WIELKOPOLSKIE BIURO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Nr uprawnienia:	nie dotyczy	<i>Piotr Lehmann</i>
Nr telefonu:	+48 792-715-465, +48-667-626-244	61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 16/34 tel. +48 792 715 465, NIP 782-242-11-74
Podpis:		

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych

Jan Pic

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Rozwoju

Bogdan Świątek