

# 1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania <b>13.10.2016 r.</b>	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja lub wymiana urządzeń energetycznych i technologicznych wraz z instalacjami: zastosowanie falowników przy napędach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Modernizacja układu napędowego pompy przetłaczającej masę papierniczą - instalacja przemiennika częstotliwości.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Velvet CARE sp. z .o.o. Klucze-Osada, ul. Klucze 3 32-310 Klucze		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
-	-	<b>10.01.2015 r.</b>	<b>5</b>	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	<b>72 036,00</b>	[kWh/rok]	<b>6,194</b>	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	<b>216 108,00</b>	[kWh/rok]	<b>18,582</b>	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> :	<b>64</b>			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Tomasz Stankowski			
Nr uprawnień:	Nie dotyczy			
Nr telefonu:	+48 533 364 264			
Podpis	<i>Stankowski Tomasz</i>			

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Plik	: AEE - velvet - falownik na pompie IV-17 – instalacja falownika	Strona	: 2
Inwestor	: Velvet Care sp. z .o.o.	Autor	: EnMS Polska Sp. z o.o.