

1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Data wykonania
	13.10.2016 r.

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja lub wymiana urządzeń energetycznych i technologicznych wraz z instalacjami: zastosowanie falowników przy napędach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy
inne przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej (max. 250 słów):	Modernizacja układu napędowego pomp próżniowych – wymiana dwóch napędów wraz z montażem przemienników częstotliwości.
imię podmiotu lub podmiotu odpowiedzialnego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Velvet CARE sp. z .o.o. Klucze-Osada, ul. Klucze 3 32-310 Klucze

data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		24.07.2011	5

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)

rodzaj oszczędności	wartość	jednostka	wartość	jednostka
roczna oszczędność energii finalnej:	1 175 760,00	[kWh/rok]	101,097	[toe/rok]
roczna oszczędność energii pierwotnej:	3 527 280,00	[kWh/rok]	303,291	[toe/rok]
planowana wielkość redukcji emisji CO ₂ :	1046			[ton/rok]

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej

imię i nazwisko:	Tomasz Stankowski
tytuł zawodowy:	Nie dotyczy
telefon:	+48 533 364 264
	<i>Stankowski Tomasz</i>

W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego, dane w tabeli przedstawiają dane z audytu efektywności energetycznej już zrealizowanego.
W tabeli przedstawiono dane o emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

tytuł projektu:	AEE - velvet - falowniki na pompach próżniowych – instalacja falownika	Strona :	2
inwestor:	Velvet care sp. z .o.o.	Autor :	EnMS Polska Sp. z o.o.