

1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania 10/10/2016 r.
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja i wymiana urządzeń technologicznych wraz z instalacjami sprężarkowni.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Zastąpienie dwóch starych sprężarek o zadanej wydajności, trzema jednostkami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Synthos dwory 7 sp. z o.o. s.j. ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	01.10.2016 r.	5
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	744 412 kWh/rok	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	64,008 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2 233 236 kWh/rok	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	192,024 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	663		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Tomasz Stankowski		
Nr uprawnień:	Nie dotyczy		
Nr telefonu:	+48 533 364 264		
Podpis	<i>Stankowski Tomasz</i>		EnMS POLSKA Sp. z o.o. 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 REGON 180919106 NIP 8172173239 tel./fax +48 17 717 52 00

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Plik :	AEE - Synthos - Modernizacja sprężarkowni	Strona :	2
Inwestor :	Synthos dwory 7 sp. z o.o. s.j.	Autor :	EnMS Polska Sp. z o.o.