


# 1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>			Data wykonania 10/10/2016	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja sytemu przetwarzania wody przemysłowej		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Wymiana pompy C typ wody przemysłowej pompowni SOŁA wraz z napędem: SBJNe-148t/01 na nowoczesną jednostkę 40D30-2x2 napędzaną silnikiem 2SIEK355ML4BB		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
-	-	01.01.2013	3	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	184941 kWh/rok	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	15,90	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	554823 kWh/rok	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	47,70	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> :	164,6 Mg CO <sub>2</sub> /rok			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Robert Smusz			
Nr uprawnień:	Nie dotyczy			
Nr telefonu:	692392495, (17) 7175200			
Podpis				<b>EnMS POLSKA Sp. z o.o.</b> 39-300 Mielec ul. Wojska Polskiego 3 REGON 180919806 NIP 8172173239 tel./fax 48 17 717 52 00

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.

Plik	: AEE - Synthos - Wymiana pompy	Strona	: 2
Inwestor	: Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. Jawna	Autor	: EnMS Polska