

| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | | Data wykonania | |
|--|---|--|--|-----------|
| | | | 10 października 2016 | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | | Układ odzysku energii ze spalin w przemysłowym procesie wytwarzania ciepła i wykorzystanie go do celów technologicznych | | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków): | | Montaż odzysku ciepła ze spalin w kotłowni przy ul. Reymonta 36 w Sochaczewie | | |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: | | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SOCHACZEW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Al. 600 Lecia 90 96-500 Sochaczew NIP: 8370000396 REGON: 750151340 | | |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*: | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**: | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**: | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: | |
| - | - | 31.12.2015 | 6 | |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | | | | |
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej: | 0,000 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 0,000 | [toe/rok] |
| Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: | 163 538,225 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 14,062 | [toe/rok] |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***: | 30,026 | | | [ton/rok] |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | | |
| Imię i Nazwisko: | mgr inż. Jarosław Kozub | | | |
| Nr uprawnień: | nie dotyczy | | | |
| Nr telefonu: | 607607454 | | | |
| Podpis: |  | |  Neptun EKO Jarosław Kozub NIP: 858 056 82 27 Regon 220071142 ul. Słowackiego 3 01-230 Płock tel.: 58 743 64 11-13 fax: 58 743 64 29 | |

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.