

# 1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		Data wykonania <b>04.10.2016 r.</b>
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej		
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego – wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie istniejących opraw i źródeł światła na nowoczesne oświetlenie typu LED	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	<b>British American Tobacco Polska S.A.</b> ul. Tytoniowa 16, 16-300 Augustów	

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	<b>05.09.2016 r.</b>	<b>5</b>

## Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)

Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	<b>773 613,86</b>	[kWh/rok]	<b>66,519</b>	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	<b>2 320 841,57</b>	[kWh/rok]	<b>199,556</b>	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	<b>689</b>			[ton/rok]

## Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej

Imię i nazwisko:	Tomasz Stankowski
Nr uprawnień:	Nie dotyczy
Nr telefonu:	+48 533 364 264
Podpis	<i>Stankowski Tomasz</i>

**EnMS POLSKA Sp. z o.o.**  
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3  
REGON 180919806 NIP 8172173239  
tel./fax +48 17 717 52 00

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Plik:	AEE – BAT – oświetlenie zrealizowane BAT - Oświetlenie zrealizowane	Strona:	<b>2</b>
Inwestor:	British American Tobacco Polska S.A.	Autor:	EnMS Polska Sp. z o.o.