

# 1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania <b>05.10.2016r.</b>	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		w zakresie wymiany oświetlenia wewnętrznego.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie istniejących opraw i źródeł światła na nowoczesne oświetlenie typu LED o mniejszej mocy.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Mostostal Kraków S.A. Kraków 30-969, ul. Ujastek 7		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
-	-	<b>22.12.2015</b>	<b>3</b>	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	148 800	[kWh/rok]	12,795	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	446 400	[kWh/rok]	38,384	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> :	120,825			
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Jacek Winiarczyk			
Nr uprawnień:	Nie dotyczy			
Nr telefonu:	695-431-201	EnMS POLSKA Sp. z o.o. 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 REGON 180919806 NIP 8172 73239 tel./fax +48 17 717 52 00		
Podpis	<i>Jacek Winiarczyk</i>			

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.

Plik	: AEE BC - Mostostal SA	Strona	: 2
Inwestor	: Mostostal Kraków SA	Autor	: EIDOS Sp. z o.o.