



KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – WERSJA DO EDYCJI

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		30 wrzesień 2016r	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Zabudowa instalacji odzysku ciepła ESS w firmie Imperial Tobacco Polska S.A	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polegało na zabudowie instalacji odzysku ciepła z linii technologicznej służącej do ekspandowania żył tytoniowych ESS. Pozyskane w ten sposób ciepło jest wykorzystywane do podgrzewu wody technologicznej, podgrzewu c.w.u. oraz na potrzeby klimatyzacji i wentylacji.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Imperial Tobacco Polska S.A Jankowice, Ul. Przemysłowa 1 62-080 Tarnowo Podgórne NIP 779-00-48-618 REGON 630182683	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	Protokół odbioru z dnia 25.04.2014	5
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	17382,8	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	415,2 [toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	18309,3	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	437,3 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	975,2		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Piotr Lehmann	WIELKOPOLSKIE BIURO	
Nr uprawnień:	nie dotyczy	EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	
Nr telefonu:	+48 792-715-465, +48 667-626-244	Piotr Lehmann	
Podpis:		61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 16/34 tel. +48 792 715 465, NIP 782-242-11-74	

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
 ** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.
 ***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.