



KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		31.03.2017r.	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Ograniczenie strat w sieciach ciepłowniczych	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Wymiana istniejącej izolacji termicznej na sieci ciepłowniczej napowietrznej na izolację z pianki poliuretanowej z płaszczem z blachy ocynkowanej w Stalowej Woli i Jelni – zadanie 0399/17 i 0404/17	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. ul. Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola NIP: 865-000-32-95 REGON: 830036449	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
12.05.2017r.	31.12.2017r.	-	25
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	2 353,63 [GJ/rok]	56,22 [toe/rok]	
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2 835,70 [GJ/rok]	67,73 [toe/rok]	
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:		234,14 [ton/rok]	
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Leszek Konopka	inż. Krzysztof Dudek	
Nr uprawnień:	PRz-WBiIŚ-POD-ZBO-II/16/10	S-232/79	
Nr telefonu:	(17) 856-41-72		
Podpis:			

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ  
Sp. z o.o. w Stalowej Woli  
ul. Handlowa 11, 37-450 Stalowa Wola  
tel. centr. 15 842 33 41, 15 844 02 74  
fax 15 842 75 01  
NIP 865-000-32-95