


## KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		6 października 2016	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych - budowa przyłączy ciepłowniczych oraz węzłów ciepłych w celu zastąpienia ciepła z nieskończonej energetycznie lokalnych źródeł ciepła ciepłem z sieci ciepłowniczej wytworzonego z odnawialnego źródła energii, w kogeneracji		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Budowa przyłączy ciepłowniczych pomiędzy siecią ciepłowniczą zasilaną przez biogazownię rolniczą Eko-Energia Grzmiąca, a lokalnymi kotłowniami przy ulicy Kolejowej 2 i Kolejowej 11 oraz wykonanie węzłów ciepłych, w celu zastąpienia ciepła z nieskończonej energetycznie lokalnego źródła ciepła ciepłem z sieci ciepłowniczej wytworzonego z odnawialnego źródła energii, w kogeneracji		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Gmina Grzmiąca ul. 1 maja 7, 78-450 Grzmiąca		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-----	-----	3 października 2012	4
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	0,000	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	0,000 [toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1555,291	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	37,147 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	147,690		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	Jacek Gołąb		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	504 424 102		
Podpis:			

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu