
	ZGH „Bolesław” S.A.	Nr ewid.: 319.4/ZC/2016
	Raport z audytu efektywności energetycznej Wymiana zespołu prostownikowego nr 1 Hali Wanien Działu Elektrolizy Cynku	Strona/Stron 19/19

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		11 październik 2016 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	OGRANICZENIE STRAT NA TRANSFORMACJI W TRANSFORMATORACH		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Wymiana zespołu prostownikowego nr 1 Hali Wanien Działu Elektrolizy Cynku		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A ul. Kolejowa 37 32-332 Bukowno		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	15.07.2016r.	10
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	104 180,002	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	8,958 [toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	315 696,976	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	27,145 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	262,502		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Paweł Skrobek		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	(32) 237-63-91; 695-952-394		
Podpis:			

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

ze
nie
DU
Y
ga