
	ZGH „Bolesław” S.A.	Nr ewid.: 319.5/ZC/2016
	Raport z audytu efektywności energetycznej Planowana wymiana zespołu prostownikowego nr 5 Hali Wanien Działu Elektrolizy Cynku	Strona/Stron 21/21

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		11 październik 2016 r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		OGRANICZENIE STRAT NA TRANSFORMACJI W TRANSFORMATORACH		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Wymiana zespołu prostownikowego nr 5 Hali Wanien Działu Elektrolizy Cynku		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A ul. Kolejowa 37 32-332 Bukowno		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
01.03.2016r.	10.11.2016r.	-	10	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	108 348,320	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	9,316	[toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	328 328,242	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	28,231	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	273,005			[ton/rok]
Dane sporządzające audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Paweł Skrobek			
Nr uprawnień:	nie dotyczy			
Nr telefonu:	(32) 237-63-91; 695-952-394			
Podpis:				

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.