

Załącznik do wniosku z dnia 28.07.2017r. o wydanie świadectwa efektywności energetycznej- KOREKTA

WZÓR KARTY AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			28.07.2017	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja sieci ciepłowniczych w Zamościu.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		1. modernizacja sieci ciepłej wysokotemperaturowej o średnicy Dn 200 od komory KT2B do KT2C polegająca na wymianie starej sieci kanałowej zasilającej osiedle „Energetyk” na preizolowaną o średnicy Dn 200 i Dn 150. . 2. modernizacja sieci ciepłej wysokotemperaturowej o średnicy Dn 300 od Z8 do komory KK-9 wzdłuż ul Kilińskiego polegająca na wymianie starej sieci kanałowej na sieć preizolowaną.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Veolia Wschód Sp. z o.o ul.Hrubieszowska 173, 22-400 Zamość NIP: 922-00-03-465		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
29.05.2017 r, 31.05.2017 r.	-	14.07.2017 r 29.06.2017 r.	47,93	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	1269,33	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	30,32	[toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1650,13	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	39,42	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	156,65			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Ewa Kłyż			
Nr uprawnień:				
Nr telefonu:	697 977 038			
Podpis:				

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
 ** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.
 *** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dyrektor ds. Rozwoju
Roman Trzeźniowski

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dyrektor ds. Technicznych
Marek Schmidt

SPECJALISTA
 ds. Rozwoju
Ewa Kłyż