

# 1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania 2016-10-12	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		W zakresie modernizacji miejskiej sieci ciepłowniczej		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Wymiana kanałowej i napowietrznej sieci ciepłowniczej na preizolowaną położoną w gruncie wraz z optymalizacją średnic na terenie miasta Legionowo, zrealizowana w latach 2012-2016.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Legionowo” Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 37, 05-120 Legionowo NIP 536-00-12-640		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
	-	7 Wrzesień 2016	22	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	4 360,013	[GJ/rok]	104,137	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	4 796,014	[GJ/rok]	114,551	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> :	-	[GJ/rok]	414,027	[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Wojciech Grzywnowicz			
Nr uprawnień:	Nie dotyczy			
Nr telefonu:	+48 662-146-472, +48 12 395-76-01			
Podpis	<i>Wojciech Grzywnowicz</i>			

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Plik :	AEE_Modernizacja sieci ciepłowniczej	Strona :	2 z 27
Inwestor :	PEC „Legionowo” Sp. z o.o.	Autor :	Wojciech Grzywnowicz