


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		15 października 2016 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego hali stacji pakowania w budynku K3		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Wymieniono oprawy oświetleniowe na energooszczędne, zainstalowano układy sterowania natężeniem oświetlenia oraz czujnik zmierzchowy, dostosowano ilości i rozmieszczenie nowych opraw oświetleniowych do potrzeb oświetleniowych.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Philip Morris Polska S.A. al. Jana Pawła II 196 31-982 Kraków		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		25 sierpnia 2016 r.	5
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	55 281	[kWh/rok]	4,753 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	165 843	[kWh/rok]	14,260 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:			56,00 [ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	1. mgr inż. Jan Tkacz 2. mgr inż. Jakub Lis		
Nr uprawnień:	Ad. 1. 2143 – wpis do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budyneków, Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.		
Nr telefonu:	Ad. 1. +48 695 302 032 Ad. 2. +48 697 695 072		
Podpis:			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.