


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania 15 października 2016 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja oświetlenia wewnętrznego pomieszczeń w budynkach biurowych, ciągów komunikacyjnych oraz wewnętrznego podświetlenia nocnego budynku biurowo-administracyjnego firmy FPHU „Wiśniowski”. Wiśniowski Andrzej	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Wymieniono stare oprawy oświetleniowe na nowe oprawy energooszczędne, dostosowano ilości i rozmieszczenie nowych opraw oświetleniowych do potrzeb oświetleniowych pomieszczeń i korytarzy.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Wiśniowski” Andrzej Wiśniowski 33-311 Wielogłowy 153	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		30.09.2016	5
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	67 463,9	[kWh/rok]	5,800 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	202 391,7	[kWh/rok]	17,401 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:			68,344 [ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Jan Tkacz mgr inż. Jakub Lis		
Nr uprawnienia:	Ad 1. 2143 – wpis do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków, Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.		
Nr telefonu:	+48 695 30 20 32		
Podpis:			

- * W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
 ** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.
 *** Na podstawie wskaźników emisji CO zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.