

# 1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			2016-09-25	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Wymiana kanałowej sieci ciepłowniczej na preizolowaną położoną w gruncie na terenie miasta Piaseczno, zrealizowana w latach 2011-2012.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Uslugowe „Piaseczno” Sp. z o.o., ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno, NIP: 123-07-87-352		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
-	-	20 lipca 2012 r.	22	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1 571,79	[GJ/rok]	37,542	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 728,69	[GJ/rok]	41,296	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> :	88,177			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Wojciech Grzywnowicz			
Nr uprawnień:	Nie dotyczy			
Nr telefonu:	+48 662-146-472, +48 12 395-76-019			
Podpis	<i>Wojciech Grzywnowicz</i>			

**EnMS POLSKA Sp. z o.o.**  
 ul. Wojska Polskiego 3  
 01-300 Mielec  
 REGON 1480919806 NIP 8172173239  
 tel./fax +48 17 717 52 00

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.  
 \*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.  
 \*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Plik	: AEE_PCU_Piaseczno_modernizacja sieci ciepłowniczej	Strona	: 2 z 19
Inwestor	: PC-U „Piaseczno” Sp. z o.o.	Autor	: EnMS Polska Sp. z o.o.