
	ZEC ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W DZIERŻONIOWIE	Nr ewid.: 315/ZC/2016
	Audyty efektywności energetycznej zakończonego przedsięwzięcia pn.: Modernizacja układu pompowego ciepłowni ZEC Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. przy ul. Złotej 11 w Dzierżoniowie	Strona/Stron 18/18

Załącznik nr 1. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		5 październik 2016	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja lub wymiana urządzeń potrzeb własnych		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Modernizacja układu pompowego ciepłowni ZEC Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. przy ul. Złotej 11 w Dzierżoniowie		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	ZEC Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. ul. Bielawska 6/17 58-250 Pieszycy NIP: 882-21-16-810		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	29.02.2016 r.	10
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	463 165	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	39,825 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 403 530	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	120,682 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	1167,04		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Rafał Czekalski		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	(32) 237 63 34; 691-375-652		
Podpis:			

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.