


Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach sp. z o.o.	Audyt Efektywności Energetycznej zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja izolacji sieci ciepłej oraz komór ciepłowniczych wraz z odbudową nawierzchni wzdłuż ul. 3 Maja w Siedlcach”
--	--

1. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		06-07-2017	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej		Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat: w sieciach ciepłowniczych	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)		Modernizacja izolacji sieci ciepłej oraz komór ciepłowniczych wraz z odbudową nawierzchni wzdłuż ul. 3 Maja w Siedlcach	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numr PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane		Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce NIP:8210006326	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii
nie dotyczy	nie dotyczy	2015-05-29	20
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	961 984	[kWh/rok]	82,717 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 202 480	[kWh/rok]	103,395 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	194,28		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i Nazwisko:	Piotr Ratajczyk		
Nr uprawienia:	MI/ŚE/23/2009		
Nr telefonu:	+48 600 944 189		
Podpis:	 mgr-inż. Piotr Ratajczyk upr. do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Nr upraw. MI/ŚE/23/2009		

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania w ilości emisji substancji objętych w wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.