

1) Karta Audytu Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		07/10/2015	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		W zakresie ograniczenia strat w transformatorach poprzez wymianę transformatorów na jednostki charakteryzujące się wyższą efektywnością energetyczną	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Ograniczenie strat energii w transformatorach poprzez wymianę transformatorów na jednostki charakteryzujące się większą sprawnością.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 122	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	29-04-2016	5
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	59 424,00	[kWh/rok]	5,110 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	178 272,00	[kWh/rok]	15,330 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ :	67		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Przemysław Paško		
Nr uprawnienia:	Nie dotyczy		
Nr telefonu:	533 364 064		
Podpis:	<i>Przemysław Paško</i>		

EnMS POLSKA Sp. z o.o.

39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

REGON 180919806 NIP 8172173239

tel/fax +48 17 717 52 00

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2008

r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Plik :	AEE - Mlekovita- Wymiana trafo	Strona :	2
Inwestor :	SM Mlekovita	Autor :	EnMS Polska Sp. z o.o.