

Audyt efektywności energetycznej
 instalacji oświetlenia kompleksu budynków
 Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zambrowie, Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku, Międzyzakładowej
 Spółdzielni Mieszkaniowej DOM w Bydgoszczy oraz Asimpex Wytwórni Mebli w Dywitach

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Data wykonania

kwiecień 2017

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej

Obniżenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w kompleksie budynków

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Wymiana źródeł żarowych na oprawy LED w ciągach komunikacyjnych i na parkingach

Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane

Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zambrowie,
 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku, Międzyzakładowa
 Spółdzielnia Mieszkaniowa DOM w Bydgoszczy oraz
 Asimpex Wytwórnia Mebli w Dywitach

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia

Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskania oszczędności energii

27.04.2017

30.06.2017

10

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)

Średnioroczne oszczędności energii finalnej

120 855,52

kWh/rok

10,39

toe/rok

Średnioroczne oszczędności energii pierwotnej

362 566,56

kWh/rok

31,18

toe/rok

Szacowana wielkość redukcji emisji CO₂

98,59

Mg/rok

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej

Imię i nazwisko

dr Kinga Chalecka

Adres

87-100 Toruń, ul. Jarzębinowa 14

Nr uprawnień

Kinga Chalecka, nr upr. UWM/WNT/A/76/09, certyfikator energetyczny, studia podyplomowe "Audyt energetyczny budynków i instalacji", kurs "Audyt energetyczny budynków i instalacji", rozprawa doktorska „Modelowanie energetycznych uwarunkowań wzrostu gospodarczego Polski”

Nr telefonu

609 429 543

Podpis

Kinga Chalecka



Inne Spojrzenie

ul. Jarzębinowa 14, 87-100 Toruń
 NIP: 879-158-71-00

Kinga Chalecka, ul. Jarzębinowa 14, 87-100 Toruń