

# 1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania 19/06/2017	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		w zakresie modernizacji oświetlenia wewnętrznego		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Modernizacja oświetlenia - wymiana na nowoczesne oświetlenie typu LED		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Pilkington IGP Sp. z o.o. ul. Portowa 24 27-600 Sandomierz		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
26.09.2017	10.12.2017		5	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	225 951	[kWh/rok]	19,428	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	677 853	[kWh/rok]	58,285	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> :	180,309		[ton/rok]	
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Tomasz Łuszcz	<b>EnMS POLSKA Sp. z o.o.</b>		
Nr uprawnienia:	Nie dotyczy	39-300 Mielec, ul. Jagiellończyka 13/20		
Nr telefonu:	(17) 717 52 00	REGON 140019806 NIP 8172173239		
Podpis	tel./fax +48 17 717 52 00 <i>Tomasz Łuszcz</i>			

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.

Plik:	Audyt Efektywności Energetycznej- Modernizacja oświetlenia	Strona:	2
Inwestor:	Pilkington IGP Sp. z o.o.	Autor:	EnMS Polska Sp. z o.o.