


1. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		02.05.2017	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Przebudowa sieci ciepłowniczej w ulicach: Leszczyńskiego, Jaracza, Długiej, Kołłątaja w Słupsku	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przebudowa sieci ciepłowniczej w ulicach: Leszczyńskiego, Jaracza, Długiej, Kołłątaja w Słupsku, polegająca na wymianie istniejącej sieci kanałowej na sieć preizolowaną, z korektą przekrojów oraz tras przebiegu rurociągów	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o 76-200 Słupsk, ul. Koszalińska 3D	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
25.05.2017	30.09.2017	-	20
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	2 513,53 698 203	[GJ/rok] [kWh/rok]	60,035 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	3 267,59 907 664	[GJ/rok] [kWh/rok]	78,045 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	310,19		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Tomasz Jaremkiewicz		
Nr uprawnień:	Nie dotyczy		
Nr telefonu:	604 443 003, (22) 743 69 38	mgr inż. Tomasz Jaremkiewicz audytor energetyczny ZAF Nr 1641 certyfikator energetyczny CR ChEB wpis Nr 8380	
Podpis:			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.