

0. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

| | | | | |
|--|--|---|--|-----------|
| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | | |
| | | 2 września 2016 roku | | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | | w zakresie odzysku energii w procesach przemysłowych | | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | | przedsięwzięcie polegało na zainstalowaniu wymiennika ciepła na amoniakalnej instalacji chłodu celem wykorzystania ciepła odpadowego pochodzącego z sprężarek na potrzeby podgrzania wody technologicznej | | |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: | | Indykpol S.A. ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn NIP: 739-020-20-56 Zakład Ubojowy w Lublinie ul. Zimna-2, 20-952 Lublin | | |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*: | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*: | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**: | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: | |
| nie dotyczy | nie dotyczy | 22.10.2013 | 5 | |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | | | | |
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej: | 3 589,981 | [GJ/rok] | 85,745 | [toe/rok] |
| Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: | 3 948,979 | [GJ/rok] | 94,320 | [toe/rok] |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***: | 201,398 | | | [ton/rok] |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | | |
| Imię i nazwisko: | inż. Krzysztof Jaszczyszyn | | | |
| Nr uprawnienia: | nie dotyczy | | | |
| Nr telefonu: | 22 626 09 10 | | | |
| Podpis: | <i>Krzysztof Jaszczyszyn</i> | | | |

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.