



0. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>  |  | <b>Data wykonania</b>   |  |
|   |  | 11 października 2016 roku   |  |
| <b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>  |  |   |  |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:  |  | w zakresie modernizacji lub wymiany oświetlenia   |  |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):   |  | modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Prologis Park Gdańsk polegająca na wymianie istniejących nieefektywnych energetycznie źródeł oświetlenia na źródła energooszczędne LED |  |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane |  | PROLOGIS Poland LVI sp. z o.o.<br>ul. Złota 59, 00-120 Warszawa<br>NIP: 5222814912  |  |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*  | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*: | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:   | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |
| 19.10.2016  | 30.10.2016   | nie dotyczy   | 5  |
| <b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>   |  |   |  |
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej:   | 149 145,500  | [kWh/rok]   | 12,824 [toe/rok]   |
| Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:   | 447 436,500  | [kWh/rok]   | 38,473 [toe/rok]   |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:   | 120,211  |   | [ton/rok]  |
| <b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>  |  |   |  |
| Imię i nazwisko:  | Piotr Malinowski   |   |  |
| Nr uprawnień:   | nie dotyczy  |   |  |
| Nr telefonu:  | 661 150 423  |   |  |
| Podpis:   | <i>Piotr Malinowski</i>  |   |  |

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.  
 \*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.  
 \*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

*PM*