


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		17.10.2016	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Wymiana indywidualnych węzłów ciepłych z zastosowaniem urządzeń i technologii o wyższej efektywności energetycznej	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków):		Wymiana 12 sztuk starych węzłów ciepłych 2-funkcyjnych na nowoczesne, wysokosprawne 2-funkcyjne kompaktowe pracujące na potrzeby centralnego ogrzewania oraz na potrzeby przygotowania c.w.u. w budynkach należących do SM Polanka we Wrocławiu.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Spółdzielnia Mieszkaniowa "Polanka" 51-120 Wrocław ul. Żmigrodzka 58 NIP: 8960003680	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej *:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej **:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	13.10.2016	5
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	4 836,481	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	115,517 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	4 023,952	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	96,110 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	401,591		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i Nazwisko:	mgr inż. Jerzy Żurawski		
Nr uprawienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	71 / 326 13 43		
Podpis:	 UPRAWNIENIA RUDOWLANA Nr ewid. 87/02/DUW AUDYTOR KAPE 34/CJ 51-607 Wrocław, ul. Cieszyńskiego 52		

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.