


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			14.10.2016	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Wymiana indywidualnych węzłów ciepłych z zastosowaniem urządzeń i technologii o wyższej efektywności energetycznej		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków):		Wymiana 16 sztuk starych węzłów ciepłych 2-funkcyjnych na nowoczesne, wysokosprawne 2-funkcyjne kompaktowe pracujące na potrzeby centralnego ogrzewania oraz na potrzeby przygotowania c.w.u. w budynkach należących do SM Polanka we Wrocławiu.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Spółdzielnia Mieszkaniowa "Polanka" 51-120 Wrocław ul. Żmigrodzka 58 NIP: 8960003680		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej *:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej **:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
11.08.2016	31.01.2017	-	5	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	3 312,661	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	79,121	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2 756,133	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	65,829	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	275,062			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	mgr inż. Jerzy Żurawski			
Nr uprawienia:	nie dotyczy			
Nr telefonu:	71 / 326 13 43			
Podpis:	 mgr inż. JERZY ŻURAWSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr ewid. 97/02/DHW AUDYTOR KAPE 34/05 51-607 Wrocław, ul. Czackiego 56A			

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.