


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		26.09.2016	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja i przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej od EC Zawidawie do odbiorców końcowych	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków):		Wymiana istniejącej sieci ciepłowniczej o długości 448,5 mb prowadzonej napowietrznie oraz w kanale na nową preizolowaną prowadzoną w gruncie po nowej skróconej trasie oraz nową tradycyjną izolowaną wełną mineralną prowadzoną po istniejącej trasie.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 50-220 Wrocław ul. Łowiecka 24 NIP: 896-000-00-32	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej *:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej **:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
17.02.2016	16.12.2016	-	5
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1 174,631	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	28,055 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	977,293	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	23,342 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	97,534		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i Nazwisko:	mgr inż. Jerzy Żurawski		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	71 / 326 13 43		
Podpis:	 mgr inż. JERZY ŻURAWSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANSKIE Nr ewid. 97/02/DUW AUDYTOR KAPE 34/03 51-607 Wrocław, ul. Cieszyńska 56A		

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.